



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 189/2.1-с 440068, Пензенская обл., г. Пенза, Сентября
ул. Вадинская, 9А « 25 » 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Мироновой Анной Игоревной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 59 г. Пензы им. Евгения Павловича Паролина; 440068, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Вадинская, 9А; ИНН 5837002549, ОГРН 1025801441302.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В ходе проведения профилактического визита в отношении МБОУ СОШ № 59 г. Пензы им. Евгения Павловича Паролина, расположенного по адресу: 440068, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Вадинская, 9 выявлены нарушения:

- в кабинете математики основного корпуса нарушена целостность потолка (трещины) (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее - СП 2.4.3648-20);
- в коридоре 1-го этажа малого корпуса нарушена целостность стен (трещины) (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);
- в коридоре 2-го этажа основного корпуса на стенах, потолке следы протекания (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);
- нарушен режим проветривания, проветривание проводилось в присутствии детей (п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20);
- в 1а, 1б, 1в, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 4г, 5а, 5б, 5в, 5г, 8в, 7в, 8в, 9а, 9б, 9в классах не выдерживается норма площади на одного учащегося, учебные кабинеты переполнены на 5-13 человек (п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20);
- на пищеблоке часть посуды для приготовления блюд выполнена из алюминия (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В МБОУ СОШ № 59 г. Пензы им. Евгения Павловича Паролина, расположенного по адресу: 440068, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Вадинская, 9 выявлены нарушения:

1. Провести ремонт кабинета математики основного корпуса с заменой отделки потолка в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
Срок: 25.08.2024 г.
2. Провести ремонт в коридоре 1-го этажа малого корпуса с заменой отделки стен в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
Срок: 25.08.2024 г.
3. Провести ремонт в коридоре 2-го этажа с заменой отделки стен в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
Срок: 25.08.2024 г.
4. Проводить проветривание в помещениях в отсутствие детей в соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.
Срок: с момента получения и постоянно.
5. Обеспечить нормативную наполняемость в 1а, 1б, 1в, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 4г, 5а, 5б, 5в, 5г, 8в, 7в, 8в, 9а, 9б, 9в классах исходя из норм площади не менее 2,5 кв.м. г одного обучающегося в соответствии с п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.
Срок: с момента получения и постоянно.
6. Заменить алюминиевую посуду для приготовления блюд на посуду, выполненную из нержавеющей стали в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
Срок: 25.08.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _____

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 59 г. Пензы им. Евгения Павловича Паролина; 440068, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Вадинская, 9А; ИНН 5837002549, ОГРН 1025801441302.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области по адресу:

440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 36; тел./факс тел. (8412) 55-26-06, факс (8412) 55-26-03

_____ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «25» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Пензенской области

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Миронова А.И.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 25 » сентября 20 23 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
